



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю**
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району

E-mail: ond-emr@41.mchs.gov.ru
г. Елизово, ул. Завойко, 24/А, тел. 8(41531)7-22-13

Предписание № 4/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения

"Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 4 от «14» января 2021 года Главного государственного инспектора Елизовского района по пожарному надзору Тимошенко Дарьи Игоревны, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 10 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «20» января 2021 г., с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «27» января 2021 г., проведена плановая проверка здания и помещений Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" ОГРН 1024101216479, ИНН 4105015555 расположенного по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Санаторная, 3.

проверку проводил (а): Заместитель главного государственного инспектора Елизовского района по пожарному надзору Авдюшкин Владимир Викторович

совместно с И.о. директора Дербеневым Алексеем Алексеевичем, И.о. заместителя директора по безопасности Гречушной Полиной Вячеславовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ФЗ №123)				
1.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвального этажа, с постоянными рабочими местами, без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. б,в, п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопас-	01.08.2022	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Дербенев Алексей Алексеевич

Действителен с 14.04.2021 по 14.04.2022